
В Енисейском районе устанавливаются обстоятельства гибели мужчины на производстве

Енисейским межрайонным следственным отделом Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 29 - летнего энергетика энергослужбы карьера «Восточный» Рудоуправления ОГМК операционной дирекции АО «Полюс-Красноярск», подозреваемого в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных и иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 19 июля 2019 года подозреваемый, являясь ответственным за производство работ, нарушая правила безопасности и предосторожности, дал устное распоряжение подчиненному ему электрослесарю произвести работы по монтажу (натяжке) провисшей воздушной линии в карьере «Восточный», при этом какие-либо меры по отключению электроэнергии не принял, наряд-допуск для производства работ повышенной опасности не оформил, не провел целевой инструктаж работнику, не проверил наличие средств индивидуальной защиты. В результате нарушения правил безопасности электрослесарь, находящийся на месте производства работ, получил удар током, от которого скончался.

В настоящий момент подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование уголовного дела продолжается.

30 Августа 2019

Адрес страницы: <https://krk.sledcom.ru/news/item/1385265>

