
По факту гибели водителя автокрана, осуществлявшего разгрузку тротуарной плитки на территории базы строительных материалов, проводится доследственная проверка

26 июля 2011 года около 16 часов в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на территории базы строительных материалов «Удачник», расположенной на улице Стасовой, 65 в Октябрьском районе города Красноярска, в результате поражения электрическим током скончался 20-летний водитель автокрана. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, 26 июля 2011 года при осуществлении разгрузочных работ стрела автокрана задела высоковольтную линию электропередач мощностью 10 тысяч вольт, в результате чего от поражения электрическим током водитель скончался на месте происшествия. Установлено, что высота провисания проводов на участке, где произошла трагедия, составляет чуть более 5,5 метров, в то время как по ГОСТу должна быть не менее 7 метров. В то время, когда выдавались все необходимые для работы предприятия разрешения, высота провисания соответствовала ГОСТу. В последствии, по словам директора, производились работы по подсыпке грунта в связи с его проседанием. После проведения всех необходимых проверочных мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение.

27 Июля 2011

Адрес страницы: <https://krk.sledcom.ru/news/item/633451>