

---

## **В Эвенкийском районе выясняются обстоятельства взрыва в одном из помещений поселковой котельной, предназначенном для хранения нефти**

04 марта 2012 года в правоохранительные органы поступило сообщение о взрыве, произошедшем в помещении расположенном рядом с поселковой котельной и предназначенном для хранения сырой нефти. В результате взрыва 50-летний оператор котельной госпитализирован в медицинское учреждение с ожогами 3 степени. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю проводится проверка.

По предварительным данным, 04 марта 2012 года в вечернее время производилась закачка нефти в подпиточные резервуары. После этого оператор котельной проверил запорные задвижки и при выходе из помещения нажал выключатель внутреннего освещения. В этот момент произошел взрыв, вероятно от искры, которая воспламенила газовую составляющую, образовавшуюся в помещении при раскочке нефти. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

05 Марта 2012

Адрес страницы: <https://krk.sledcom.ru/news/item/649158>